



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
УГПН ГУ МЧС России по Тюменской области
625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, дом 72. тел. 8(3452)24-78-14, тел. доверия 59-05-49.
E-mail: ugps@tyumen.ru

Межрайонный отдел надзорной деятельности № 1 Управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС России (по Тюменской области)
626150, Тюменская область, г. Тобольск 4 мкр., дом 56. тел. 8(3456) 39-16-47
E-mail: ogps-8@tobolsk.ttknet.ru tobolsk01@yandex.ru

Предписание № 337/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 29" г.Тобольска

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения главного государственного инспектора г. Тобольска по
пожарному надзору N 337 от "15" августа 2013 года, ст. 6 Федерального закона от
(наименование органа ГПН)

21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 9 ч. 00 мин. по 10 ч. 00
мин."20" августа 2013 г., проведена плановая выездная проверка Государственным
инспектором г. Тобольска по пожарному надзору Чусовитиным Владиславом
Николаевичем, на территории и в помещениях Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 29" г.Тобольска

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
расположенные по адресу: г. Тобольск, 6 мкр. дом 61.

(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

проводившего совместно с директором МАДОУ «Детский сад № 29» Шевелевой Светланой
Владиленовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Допущен перепад высоты с устройством ступеней менее трех на пути эвакуации между открытыми лестничными клетками.	(Основание: СП 1.13130.2009 п.4.3.4).	при реконструкции	

